

АКТ
перевірки готовності до роботи
в осінньо-зимовий період 2021 / 2022 років

Кіровоградська обл., м.Новомиргород
(місце складання акта)

«30» вересня 2021 року

Комісія ОЗП у складі

директор Загороднюк Антон Петрович, головний енергетик - Гаркавий Сергій Миколайович,
технік

(голова і члени комісії із зазначенням посад

з експлуатації сонячних енергетичних установок Кравченко Віталій Сергійович,

призначена наказом директора ТОВ «АСТРИДА СОЛАР» Загороднюк А.П.

(хто видав наказ)

від 02.08.2021 № 2-ОЗП, з 01.09.2021 до 30.09.2021 виконала перевірку

наземна фотоелектрична сонячна електростанція «Златопільська»

(назва об'єктів електроенергетики)

та встановила:

№ з/п	Основні види робіт	Стан виконання
1.	Виконати ППР електрообладнання НФСЕ	Виконано
2.	Виконати вимірювання опору ізоляції електрообладнання НФСЕ	Виконано
3.	Виконати перевірку пристроїв РЗ та ПА, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління	Виконано
4.	Забезпечити перевірку та попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря	Виконано
5.	Забезпечити дотримання вимог вибухової та пожежної безпеки кабельного господарств, силових трансформаторів та іншого устаткування	Виконано
6.	Перевірити готовність резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП	Виконано
7.	Перевірити та усунути, у разі виявлення, причин обмеження потужності	Виконано
8.	Забезпечити готовність устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності	Виконано
9.	Забезпечити персонал спецодягом, спецвзуттям, утепленими куртками	Виконано
10.	Перевірити готовність систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць до роботи в ОЗП	Виконано
11.	Перевірити укомплектованість всіх робочих місць інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до нормативних документів	Виконано
12.	Провести ревізію покрівель виробничих будівель	Виконано

Директор ТОВ «Астрида Соляр»
Загороднюк А.П.

13.	Провести прибирання території, проходів та під'їздів, скошування трави та вивезення сміття	Виконано
-----	--	----------

(указується виконання або невиконання вимог готовності до роботи в ОЗП відповідно до розділу III Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період)

Висновок:

наземна фотоелектрична сонячна електростанція «Златопільська 2»

(назва об'єктів електроенергетики)

підготовлені (не підготовлені) до роботи в ОЗП.

Підписи:

голова комісії

Загороднюк А.П.

члени комісії:

Гаркавий С.М.

Кравченко В.С.

Примітка. Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.

Ленів Бірюк

Директор ТОВ «Астріда Солар»
Загороднюк А.П.

